

ооо ТОН-1

163071, г. Архангельск, ул. Тимме, 21  
тел./факс (8182) 64-95-86

Ул. Тимме, д. 20, корп. 2, кв. 27  
г. Архангельск


исх. №	<u>658 с</u>	от	<u>22.03.2017 г.</u>
на №	<u>658 с</u>	от	<u>10.03.2017 г.</u>

Причиной отсутствия отопления в кухне Вашей квартиры явился перекрытый вентиль на стояке отопления в квартире № 3. 17 марта 2017 года теплоснабжение в кухне Вашей квартиры восстановлено.

Заявление снимается с контроля.

Технический директор

С.А. Заец



✉ Ситников М.Н.  
☎ 65-87-70