



Ул. Воскресенская, д. 101, корп. 1, кв. 5  
г. Архангельск

163071, г. Архангельск, ул. Тимме, 21  
тел./факс (8182) 64-95-86

исх. № 1487 с от 16.06.2017 г.  
на № 1487 с от 14.06.2017 г.

На Ваше обращение сообщаем, причиной нестабильной температуры горячей воды по стояку Вашей квартиры явился подмес холодной воды через водонагреватель.

Технический директор

С.А. Заец

✉ Ситников М.Н.  
☎ 65-87-70