

ООО ТОН-1

163071, г. Архангельск, ул. Тимме, 21
тел./факс (8182) 27-18-29, тел. 27-18-25

Воскресенская 105, кв. 1

исх. № 1540с от 20.06.12 г.
на № _____ от _____

ООО «ТОРН-1» сообщает, что подвальное помещение находится в удовлетворительном состоянии. Канализационная система по дому работает исправно. Жалоб на запахи и испарения в диспетчерскую службу ООО «ТОРН-1» не поступало. Для нормализации температуры горячей воды проведена ревизия циркуляционного насоса. Также произведена регулировка автоматической системы в тепловом узле. Комфортная температура ГВС настроена на 60 градусов.

Технический директор

Заец С.А.

Ситников МН
65-87-70