

ООО **ТОРН-1**

163071, г. Архангельск, ул. Тимме, 21
тел./факс (8182) 64-95-86, тел. 27-18-29

ул. Вологодская, д.36, кв.71
г.Архангельск

исх. № 1561-с от 22.06.2017 г.
на № 1561 от 22.06.2017 г.

ООО «ТОРН-1» на Ваше обращение сообщает, причиной запаха канализации в подъезде является подпор наружных сетей канализации, обслуживаемых МУП «Водоканал».

Технический директор

Заец С.А.

✉ Дерюга Е.В.

☎ 29-20-25