



Ул. Тимме, д. 24, кв. 106  
г. Архангельск

163071, г. Архангельск, ул. Тимме, 21  
тел./факс (8182) 64-95-86

исх. №	<u>1307 с</u>	от	<u>26.05.2017 г.</u>
на №	<u>1307 с</u>	от	<u>17.05.2017 г.</u>

На Ваше обращение сообщаем, при осмотре стояка канализации в квартирах №№ 106,110,114 выявлено, что данный стояк дал трещину вдоль всей трубы в квартире № 110. В связи с этим произошла протечка в квартире № 106.

16 мая 2017 года проведены работы по замене аварийного участка стояка канализации в квартирах №№ 110-114. Дальнейшей замены стояка канализации не требуется.

Технический директор

С.А. Заец

✉ Ситников М.Н.  
☎ 65-87-70