

ООО **ТОРН-1**

163071, г. Архангельск, ул. Тимме, 21
тел./факс (8182) 64-95-86, тел. 27-18-29

ул. Приорова, д.1, кв.156
г.Архангельск

исх. № 1440/с от 08.06.2017 г.
на № 1440 от 06.06.2017 г.

ООО «ТОРН-1» на Ваше обращение сообщает, при осмотре мастером сантехнической службы 07.06.2017 года стояки канализации находятся в технически исправном состоянии.

Причиной запаха канализации в подъезде явился подпор наружной дворовой канализации, обслуживаемой МУП «Водоканал».

Технический директор

Заец С.А.

✉ Дерюга Е.В.
☎ 29-20-25